

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчката

ДО
„Летище София“ ЕАД
бул. „Христофор Колумб“ № 1
гр. София 1540

Наименование на участника:	„БЕЛС Продукти за Сигурност“
Правно-организационна форма на участника:	Дружество с ограничена отговорност
Седалище и адрес на управление:	Гр. София – 1202, бул. „Васил Левски“ № 123
ЕИК:	831560695
Точен адрес за кореспонденция: (ако е различен от седалище и адрес на управление)	гр. София – 1784, бул. „Йерусалим“ №3)
Телефонен номер:	02 9886771
Факс номер:	02 9886770
Електронен адрес:	office@bells-security.com
Лице за контакти:	Борислав Тодоров

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с документацията за участие при възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София - Терминал 1, склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2, Терминал 2 и ВИП „А“ за срок от 8 (осем) месеца, провеждано по реда на Част пета „Възлагане на обществени поръчки на ниска стойност“ и Глава Двадесет и шеста „Събиране на оферти с обява“ от ЗОП,

Ние от „БЕЛС Продукти за Сигурност“ ООД, ЕИК 831560695, със седалище и адрес на управление гр. София – 1202, бул. „Васил Левски“ № 123, желаем да участваме при възлагане на поръчката като приемаме всички условия за участие в нея и с настоящото Ви представяме нашето предложение и заявяваме, че предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на възложителя.

Дейностите, които ще извършим при изпълнение на поръчката са:

Профилактични прегледи, тестове и проверка работоспособността на компоненти и устройства на системата, електрически измервания, архивирания

Чл. 2 от ЗЗК

дейностите, ремонтно-възстановителни дейности при необходимост за отстраняване на повреди др.

2. Срок за изпълнение на поръчката

Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София, е за срок от 8 (осем) месеца от датата на която Възложителят предаде на място системите за пожароизвестяване на Изпълнителя.

3. Гаранционен срок за вложените резервни части

Декларираме, че ще поддържаме гаранционен срок от производителя/доставчика за вложените резервни части в системата за пожароизвестяване 6 (шест) месеца, считано от датата на протокола за приемане на извършената работа.


4. Дейности и обхват на абонаментното техническо обслужване, които ще извършваме са както следва:

4.1. Абонаментното техническо обслужване на ПИС в Терминал 1, склад за счетоводни документи и складове №1 и №2

Дейности	Честота
Профилактични прегледи	1/1месец
Настройка на системата	1/1 месец
Проверка на паметта на централите за критични събития	1/1 месец
Проверка на детекторите по определена схема	1/1 месец
Проверка функционалността на изпълнителните устройства	1/1 месец
Проверка настройката на оптиката на линейните комплекти	1/1месец
Проверка на захранването	1/1 месец
Проверка работата на системата при аварийно захранване	1/1 месец
Проверка на изнесените сигнализатори за тревога	1/1 месец
Ремонтно – възстановителни работи за отстраняване на възникнали повреди в системата.	1/1 месец
Издаване на протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите	1/1 месец

4.2. Абонаментното техническо обслужване на ПИС в Терминал 2

Дейности	кол.	Честота
Преглед на всички журнални файлове на системата за наличие на събития и процеси извън нормалната работа на системата	1	1/1месец
Тест на пожароизвестителен компютър 8008	1	1/1 месец
Тест на пожароизвестителен компютър 8008М	3	1/1 месец
Преглед на работоспособността на всички модули, платки и компоненти на системата и съответната подмяна на дефектирала такива	1	1/1 месец
Провеждане на вградените в системата основни тестови процедури, наблюдение и анализ на резултатите от тестовете	1	1/1 месеца
Архивиране на основната база данни на системата	1	1/1месеца

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right with the text "Чл. 2 от ЗЗК" and a date "15.08.2015".

Мениджмънт на архивна база данни (изтриване на ненужните архиви)	1	1/1 месец
Издаване на протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите	1	1/1 месец

4.3. Абонаментното техническо обслужване на ПИС във във ВИП "А"

Дейности	кол.	Честота
Преглед за наличие на събития и процеси извън нормалната работа на системата	1	1/1месец
Преглед на работоспособността на всички модули, платки и компоненти на системата и съответната подмяна на дефектирани такива	1	1/1 месец
Издаване на протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите	1	1/1 месец

5. В случай, че нашата оферта бъде приета и ние бъдем определени за Изпълнител, поемаме ангажимента да изпълняваме договора, съгласно нормативната уредба в Република България, регламентираща дейността.

6. В случай, че нашата оферта бъде приета и ние бъдем определени за изпълнител, поемаме следните ангажименти:


6.1. Времето за реакция при спешен случай - пълна или частична неработоспособност на оборудване в резултат на критична авария ще бъде до 4 часа от уведомяването от страна на „Летище София” ЕАД, в рамките на работното време от 09:00 до 17:00 часа, считано от часа на уведомяване по телефон, факс или e-mail;

6.2. Времето за отстраняване на проблема - възстановяване нормалното работно състояние на системата ще бъде до 12 часа, считано от пристигането на дежурния екип след уведомяване съгласно т. 6.1. ;

6.3. Максимално допустимият престой на всяка една от системите в състояние на пълна или частична (но критична за работоспособността на дадената система) неработоспособност в резултат авария в рамките на една календарна година ще бъде не повече от 120 часа /5 деноноция/;

6.4. Задължително ще се води и попълва журнали денник /книга/ на всяка една система, където се завеждат всички допълнителни и аварийни ремонти със съответната дата и час на възникване, уведомяване, пристигане на място, отстраняване на аварията и описание на всички предприети действия и извършени ремонтни операции и констатирана работоспособност;

6.5. Извършването на профилактика на системите и издаване на съответния протокол, ще бъде съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;



6.6. Ремонти и отстраняване на всички възникнали неизправности по системите ще се извършват и заплащат съгласно проекта на договор;

6.7. Консултации по телефона или на място ще се извършват по всяко време в рамките на работния ден;

6.8. Ще се поддържа от страна на изпълнителя "горещ телефон" за спешни консултации – стационарен или мобилен в зависимост от часовете на денонощието.

6.9. Ще поддържаме на склад необходимия набор от резервни части, осигуряващи непрекъснатата работоспособност на системите.

11.08.2017г.

Борислав Годоров.....

Чл. 2 от ЗЗЛ



Three handwritten signatures in black ink, located at the bottom of the page.